

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

FireDos GmbH
Auf der Kaulbahn 6
DE-61200 Wölfersheim

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom [TT.MM.JJJJ] / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis [TT.MM.JJJJ] / valid until (dd.mm.yyyy)
G 4060028	8	21.05.2022	20.05.2026

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Schaummittelzumischer/ Foam Proportionierer
"FireDos FD2500/1 (bzw. /3)-PP-S"

Verwendung / Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
Prüfvereinbarung für Zumischer (07/2015)
Test agreement for proportioner (07/2015)

Köln, den 20.05.2022

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer /
Managing Director

ppa. Bellinger

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4060028 vom/ dated 20.05.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Zumischeinrichtung für Schaummittel (1%)/ Proportioning unit for foam concentrate (1%)</p> <p>Für die nominelle Zumischrate von 1%, bezogen auf Schaummittelkonzentrate, deren Fließverhalten und Viskosität dem von Wasser ähnlich sind,/ for the nominal proportioning rate of 1 % referred to foam concentrates whose flow behavior and viscosity are similar to water</p> <p>mit der Typenbezeichnung/ with the type designation</p> <p>Schaummittelanschluss: aus Metallrohr (Schlauch nicht zulässig)/ foam concentrate connection made of metal pipe (hose not allowable)</p> <p>mindestens DN 32, bzw. nach hydraulischer Berechnung gemäß Betriebsanleitung/ at least DN 32, or acc. hydraulic calculation acc. operating instruction</p>	<p>FireDos FD2500/1-PP-S</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4060028 vom/ dated 20.05.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>in den Ausführungen/ in the designs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standard/ standard, Artikelnummer/ article no., FD2500-07S1-02; - Seewasser/ sea water, Artikelnummer/ article no. FD2500-07S2-01; - mit Schaumrückführung/ with foam return, Artikelnummer/ article no. FD2500-07S1-01-099; - mit Wartungskurbel/ with maintenance crank, Artikelnummer/ article no. FD2500-07S1-01-050; FD2500-07S1-02-050 <p>Zumischeinrichtung für Schaummittel (3%)/ Proportioning unit for foam concentrate (3%)</p> <p>Für die nominelle Zumischrate von 3%, bezogen auf Schaummittelkonzentrate, deren Fließverhalten und Viskosität dem von Wasser ähnlich sind,/</p>			

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4060028 vom/ dated 20.05.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>for the nominal proportioning rate of 3 % referred to foam concentrates whose flow behavior and viscosity are similar to water</p> <p>mit der Typenbezeichnung/ with the type designation</p> <p>Schaummittelanschluss: aus Metallrohr (Schlauch nicht zulässig)/ foam concentrate connection: metal pipe (hose not allowable)</p> <p>mindestens DN 50, bzw. nach hydraulischer Berechnung gemäß Betriebsanleitung/ at least DN 50, or acc. hydraulic calculation acc. operating instruction</p> <p>in den Ausführungen/ in the designs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standard/ standard, Artikelnummer/ article no FD2500-09S1-02; - Seewasser/ sea water, Artikelnummer/ article no. FD2500-09S2-02; 	<p>FireDos FP2500/3-PP-S</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4060028 vom/ dated 20.05.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>- mit Schaumrückführung, with foam return Artikelnummer/ article no. FD2500-09S1-03-099;</p> <p>- mit Wartungskurbel/ with maintenance crank, Artikelnummer/ article no. FD2500-09S1-01-050; FD2500-09S1-02-050</p> <p>für alle Ausführungen gilt/ it applies for all designs:</p> <p>Maximaler Durchfluss/ maximum flow: 2500 l/min</p> <p>mit Gewinde oder Flanschanschluss/ with thread or flange connection DN 100</p> <p>zulässiger Druck/ allowable pressure: 16 bar</p>			

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4060028 vom/ dated 20.05.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfberichte/ VdS test reports	WAL 06023 WAL 06031 WAL 12016 WAL 18024	18.04.2006 02.05.2006 02.04.2012 07.05.2018	
Dokumentenliste/Varianten- übersicht FireDos FD2500/1-PP- S und alle darin angegebenen Dokumente und deren Verweisungen/ list of documents/version overview FireDos FD2500/1-PP- S and all documents and their references specified therein	Inhaltsverzeichnis FD2500-1-PP-S Version 3.doc Rev. 03	28.11.2017	3
Dokumentenliste/Varianten- übersicht FireDos FD2500/3-PP- S und alle darin angegebenen Dokumente und deren Verweisungen/ list of documents/version overview FireDos FD2500/3-PP- S and all documents and their references specified therein	Inhaltsverzeichnis FD2500-3-PP-S Version 3.doc Rev. 03	28.11.2017	3
Betriebsanleitung/ operating instructions	"FireDos-Zumischsystem für Löschmitteladditive in stationären Löschanlagen" BEAN-042 Rev. 06	28.11.2017	103

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4060028 vom/ dated 20.05.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Bei der Anwendung der Schaummittelzumischer mit den Typenbezeichnungen 'FireDos FD2500/1 (bzw. /3) -PP- S' des Herstellers FireDos GmbH ist die Betriebsanleitung 'BEAN' (siehe Anlage 2) des Herstellers zu beachten,

insbesondere die

'Checkliste für FireDos Zumischsysteme beim Einbau in Stationäre Löschanlagen gemäß VdS CEA 4001',

auf Seite 6 der o. g. Betriebsanleitung.

Zudem sind alle Kugelhähne oder Ventile, welche der Zumischpumpe vor- oder nachgeschaltet sind, in der Betriebsstellung mittels Schloss zu sichern oder elektronisch zu überwachen.

Druckverlust bei 1250 (l/min): ca. 0,7 bar für FD 2500/1

Druckverlust bei 2500 (l/min): ca. 1,8 bar für FD 2500/1

Druckverlust bei 1250 (l/min): ca. 1,3 bar für FD 2500/3

Druckverlust bei 2500 l/min): ca. 2,4 bar für FD 2500/3

Die ausgewiesenen Druckverlustwerte wurden für den Betrieb bei zulässigem Druck (16 bar) und für Wasser als Zumischmedium ermittelt. Abweichende Betriebsbedingungen können abweichende Druckverluste zur Folge haben -bitte kontaktieren Sie bei Bedarf den Inhaber der Anerkennung

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4060028 vom/ dated 20.05.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

When using the foam proportioner with the type designation 'FireDos FD2500/1 (or /3)-PP-S' the operating instructions 'BEAN' (see Enclosure 2) of the manufacturer FireDos GmbH have to be observed,

especially the

'checklist for FireDos proportioner systems during assembly in stationary extinguishing systems according to VdS CEA 4001',

on page 6 of the a.m. operating instruction.

Moreover, all ball valves or valves which are connected up- or downstream to the proportioner pump have to be secured via lock in the operational state or be monitored electrically.

Pressure loss at 1250 (l/min): approx. 0,7 bar for FD 2500/1

Pressure loss at 2500 (l/min): approx. 1,8 bar for FD 2500/1

Pressure loss at 1250 (l/min): approx. 1,3 bar for FD 2500/3

Pressure loss at 2500 l/min): approx. 2,4 bar for FD 2500/3

The pressure loss values stated were determined for the operation at allowable pressure (16 bar) and for water as adding media. Deviant operating conditions can involve deviant pressure losses – when required please contact the approval holder.